



LEGENDA

- BOCCETTA IN ACCIAIO ZINCATO, PER MANDATA ARIA IDONEA PER MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CASSETTA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE TIPO LINDAB PKA+MBA-1 O SIMILARE dim. 295x295
- BOCCETTA IN ACCIAIO ZINCATO, PER MANDATA ARIA IDONEA PER MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CASSETTA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE TIPO LINDAB PKA+MBA-1 O SIMILARE dim. 455x495
- GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO INSTALLATA A PARETE COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA TIPO LINDAB F23 O SIMILARE * dim bxb
- GRIGLIA DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO INSTALLATA A PARETE COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA TIPO LINDAB C20 O SIMILARE * dim bxb
- GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ALLUMINIO ANGOZIATO CON PROFILO DELLE ALETTE ANTILUCE TIPO FOR GTA O SIMILARE * dim 600x300 mm
- DIFFUSORE LINEARE A DUE FERITE INSTALLATO A CONTROSOFFITTO CON PLENUM DI ALIMENTAZIONE Lunghezza 3.000 mm - Portata 150 m³/h al mt.
- DIFFUSORE LINEARE A UNA FERITIOIA INSTALLATO A CONTROSOFFITTO CON PLENUM DI ALIMENTAZIONE Lunghezza 3.000 mm - Portata 80 m³/h al mt.
- DIFFUSORE LINEARE A UNA FERITIOIA INSTALLATO A CONTROSOFFITTO CON PLENUM DI ALIMENTAZIONE Lunghezza 1.500 mm - Portata 80 m³/h al mt.
- DIFFUSORE DI MANDATA ARIA A PAVIMENTO IN ALLUMINIO COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA, CESTELLO DI RACCOLTA SPOROCIDIA E CAMERA DI RACCORDO TIPO TROX FBA 200 O SIMILARE - Portata 90 m³/h
- SILENZIATORE CIRCOLARE DA CANALE
- CANALE DI MANDATA ARIA / PRESA ARIA ESTERNA A SEZIONE RETTANGOLARE (indicazione sezione netta)
- CANALE DI MANDATA ARIA / PRESA ARIA ESTERNA A SEZIONE CIRCOLARE (indicazione sezione netta)
- CANALE DI RIPRESA ARIA / ESPULSIONE A SEZIONE RETTANGOLARE (indicazione sezione netta)
- CANALE DI RIPRESA ARIA / ESPULSIONE A SEZIONE CIRCOLARE (indicazione sezione netta)

N.B. tutte le dimensioni sono espresse in mm, salvo dove diversamente indicato

COMUNE DI TORINO

OGGETTO:
PALAVELA
PROGETTO DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI SALE CONFERENZA

INTERVENTO:
OPERE DI MODIFICA INTERNA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

SECCO PROGETTO:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO 2 - IMPIANTO MECCANICO

ELABORATO:
IMPIANTO DI VENTILAZIONE
PROVAZIONE: +0,00 - +0,50 - +0,50 - +1,00
IMPIANTI ESISTENTI

PROPRIOETÀ:
PARCHIMPO S.p.A.
Via Fratelli d'Italia 1034 Torino - TO - P.I. 08487800119

COORDINATORE:
FONDAZIONE 20 MARZO 2008
Via Garibaldi 101 - 10124 Torino - TO - C.F. 01600000010



PROGETTA:
Via Pavia - Fiume S. 10060 Pavia - TO - P.I. 01017900150
E-mail: info@parchimpo.it
Tel. 011 5731818

DATA	REVISIONE	SCALA	DOCCIA
28/06/2019	01	1:50	IM 1

